


**BEDIENUNG UND INSTALLATION
OPERATION AND INSTALLATION
UTILISATION ET INSTALLATION
BEDIENING EN INSTALLATIE
OBSŁUGA I INSTALACJA**

Armatur für offene Warmwasserspeicher | Tap for open vented water heaters |
Mitigeur pour ballon d'eau chaude sanitaire | Kraan voor open warmwaterboilers |
Armatury do otwartych zasobników ciepłej wody

- » WST
- » WUT



STIEBEL ELTRON

BEDIENUNG

1.	Allgemeine Hinweise	2
1.1	Markierungen in dieser Dokumentation	2
1.2	Maßeinheiten	2
2.	Sicherheit	2
2.1	Bestimmungsgemäße Verwendung	2
2.2	Prüfzeichen	3
3.	Bedienung	3
4.	Reinigung und Pflege	3

INSTALLATION

5.	Sicherheit	3
5.1	Allgemeine Sicherheitshinweise	3
5.2	Vorschriften, Normen und Bestimmungen	3
6.	Gerätebeschreibung	4
7.	Montage	4
7.1	Wasseranschluss	4
8.	Erstinbetriebnahme	4
9.	Technische Daten	5
9.1	Maße und Anschlüsse	5
9.2	Datentabelle	5

KUNDENDIENST UND GARANTIE

UMWELT UND RECYCLING

BEDIENUNG

1. Allgemeine Hinweise

Das Kapitel „Bedienung“ richtet sich an den Gerätebenutzer und den Fachhandwerker.

Das Kapitel „Installation“ richtet sich an den Fachhandwerker.



Hinweis

Lesen Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf. Geben Sie die Anleitung gegebenenfalls an einen nachfolgenden Benutzer weiter.

1.1 Markierungen in dieser Dokumentation



Hinweis

Hinweise werden durch horizontale Linien ober- und unterhalb des Textes begrenzt. Allgemeine Hinweise werden mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichnet. ▶ Lesen Sie die Hinweistexte sorgfältig durch.

Symbol



Sachschaden
(Geräte-, Folge-, Umweltschaden)



Verbrennung
(Verbrennung, Verbrühung)

1.2 Maßeinheiten



Hinweis

Wenn nicht anders angegeben, sind alle Maße in Millimeter.

2. Sicherheit

2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt ist zum Betrieb für offene (drucklose) Untertisch-Warmwasserspeicher bestimmt.

- WST für Waschtische
- WUT für Küchenspülen

Das Produkt ist für den Einsatz im häuslichen Umfeld vorgesehen. Es kann von nicht eingewiesenen Personen sicher bedient werden. In nicht häuslicher Umgebung, z. B. im Kleingewerbe, kann das Gerät ebenfalls verwendet werden, sofern die Benutzung in gleicher Weise erfolgt.

Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Zum bestimmungsgemäßen Gebrauch gehört auch das Beachten dieser Anleitung.

2.2 Prüfzeichen

Die Armatur ist in Prüfung, um aufgrund der Landesbauordnungen ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis zum Nachweis der Verwendbarkeit hinsichtlich des Geräuschverhaltens zu erhalten.




3. Bedienung



Hinweis

Während der Aufheizung im Speicher tropft Ausdehnungswasser aus dem Auslauf. Bei drucklosen Warmwasserspeichern mit antitropf-Funktion bleibt das Ausdehnungswasser im Speicher.



- 1 Schwenkauslaufrohr
- 2 Strahlregler in der Verschraubung
- 3 Entnahmeventil
- 4 Temperiergriff

4. Reinigung und Pflege

- ▶ Verwenden Sie keine scheuernden oder anlösenden Reinigungsmittel. Zur Pflege und Reinigung des Produktes genügt ein feuchtes Tuch.
- ▶ Nehmen Sie den Strahlregler zum Entkalken aus der Verschraubung heraus.

INSTALLATION

5. Sicherheit

Die Installation, Inbetriebnahme sowie Wartung und Reparatur des Produktes darf nur von einem Fachhandwerker durchgeführt werden.

5.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

Wir gewährleisten eine einwandfreie Funktion und Betriebssicherheit nur, wenn das für das Gerät bestimmte Original-Zubehör und die originalen Ersatzteile verwendet werden.



WARNUNG Verbrennung

Die Armatur kann während des Betriebs eine Temperatur von über 60 °C annehmen. Bei Auslauftemperaturen größer 43 °C besteht Verbrühungsgefahr.



Sachschaden

Verkalkung kann den Auslauf verschließen und so den Speicher unter Druck setzen.

- ▶ Verschließen Sie niemals das Auslaufrohr und verwenden Sie ausschließlich Strahlregler für drucklose Armaturen, da sonst der Speicher beschädigt wird.

5.2 Vorschriften, Normen und Bestimmungen




Hinweis

Beachten Sie alle nationalen und regionalen Vorschriften und Bestimmungen.

6. Gerätebeschreibung

Lieferumfang

Abbildung WUT



- 1 Auslaufrohr mit Strahlregler und Rückschlagventil als Tropfsicherung
- 2 Armaturenkörper
- 3 Dichtung
- 4 Spannhülse
- 5 Gegenverschraubung (Schlüsselweite 13)
- 6 WUT: Kunststoffformteil für Küchenspülenmontage
- 7 Drossel
- 8 3x Verschraubung G 3/8

7. Montage


- ▶ Befestigen Sie die Armatur mit Dichtung, Spannhülse und Gegenverschraubung.
- ▶ WUT: Verwenden Sie das Kunststoffformteil, um die Armatur in der Küchenspüle zu stabilisieren.
- ▶ Montieren Sie das Auslaufrohr auf den Armaturenkörper.

7.1 Wasseranschluss

- ! **Sachschaden**
Beachten Sie bei drucklosen Speichern die maximale Durchflussmenge bei voll geöffnetem Entnahmevertil (siehe Kapitel „Technische Daten / Datentabelle“).
▶ Falls die Durchflusswerte überschritten werden, müssen Sie die beiliegende Drossel in die Kaltwasserleitung einbauen.

- ! **Sachschaden**
Der Speicher kann undicht werden.
▶ Setzen Sie den Speicher keinem Wasserdruck aus.
▶ Vertauschen Sie die Anschlusschläuche nicht.

- 📖 **Hinweis**
Achten Sie darauf, dass die Anschlusschläuche bei der Montage nicht geknickt werden, und vermeiden Sie Zugspannung beim Einbau.



- ▶ Schließen Sie den kurzen Anschlusschlauch an das Eckventil der Kaltwasserzulaufleitung an.
- ▶ Schrauben Sie den langen blau markierten Anschlusschlauch an den Anschluss „Kaltwasser Zulauf“ des Speichers.
- ▶ Schrauben Sie den langen rot markierten Anschlusschlauch an den Anschluss „Warmwasser Auslauf“ des Speichers.


8. Erstinbetriebnahme

- ▶ Spülen Sie die Kaltwasserzulaufleitung gut durch.
- ▶ Füllen des Speichers: Stellen Sie den Temperiergriff auf max. Temperatur (Linksanschlag) und öffnen Sie das Entnahmevertil.
- ▶ Warten Sie, bis Wasser austritt und schalten Sie den Speicher ein.


9. Technische Daten

9.1 Maße und Anschlüsse

WST



WUT



DEUTSCH

9.2 Datentabelle

		WST	WUT
		232620	232604
Anwendung		Waschtisch	Spüle
Bauart		offen	offen
Montageart		Einlochbatterie	Einlochbatterie
Oberfläche		verchromt	verchromt
Anschluss		Anschlusschläuche	Anschlusschläuche
Max. Durchflussmenge	l/min	5/10	5/10
Max. zulässiger Druck	MPa	1	1
Auslaufhöhe	mm	135	190
Ausladung	mm	140	185

- Beachten Sie, dass Sie in Abhängigkeit von dem Ruhedruck eventuell zusätzlich ein Druckminderventil benötigen.

Erreichbarkeit

Sollte einmal eine Störung an einem unserer Produkte auftreten, stehen wir Ihnen natürlich mit Rat und Tat zur Seite.

Rufen Sie uns an:
05531 702-111

oder schreiben Sie uns:
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG
- Kundendienst -
Fürstenberger Straße 77, 37603 Holzminden
E-Mail: kundendienst@stiebel-eltron.de
Fax: 05531 702-95890

Weitere Anschriften sind auf der letzten Seite aufgeführt.

Unseren Kundendienst erreichen Sie telefonisch rund um die Uhr, auch an Samstagen und Sonntagen sowie an Feiertagen. Kundendienstesätze erfolgen während unserer Geschäftszeiten (von 7.30 bis 16.30 Uhr, freitags bis 14.00 Uhr). Als Sonderservice bieten wir Kundendienstesätze bis 22 Uhr. Für diesen Sonderservice sowie Kundendienstesätze an Sams-, Sonn- und Feiertagen werden höhere Preise berechnet.

Garantiebedingungen

Diese Garantiebedingungen regeln zusätzliche Garantieleistungen von uns gegenüber dem Endkunden. Sie treten neben die gesetzlichen Gewährleistungsansprüche des Kunden. Die gesetzlichen Gewährleistungsansprüche gegenüber den sonstigen Vertragspartnern sind nicht berührt.

Diese Garantiebedingungen gelten nur für solche Geräte, die vom Endkunden in der Bundesrepublik Deutschland als Neugeräte erworben werden. Ein Garantievertrag kommt nicht zustande, soweit der Endkunde ein gebrauchtes Gerät oder ein neues Gerät seinerseits von einem anderen Endkunden erwirbt.

Inhalt und Umfang der Garantie

Die Garantieleistung wird erbracht, wenn an unseren Geräten ein Herstellungs- und/oder Materialfehler innerhalb der Garantiedauer auftritt. Die Garantie umfasst jedoch keine Leistungen für solche Geräte, an denen Fehler, Schäden oder Mängel aufgrund von Verkalkung, chemischer oder elektrochemischer Einwirkung, fehlerhafter Aufstellung bzw. Installation sowie unsachgemäßer Einregulierung, Bedienung oder unsachgemäßer Inanspruchnahme bzw. Verwendung auftreten. Ebenso ausgeschlossen sind Leistungen aufgrund mangelhafter oder unterlassener Wartung, Witterungseinflüssen oder sonstigen Naturerscheinungen.

Die Garantie erlischt, wenn am Gerät Reparaturen, Eingriffe oder Abänderungen durch nicht von uns autorisierte Personen vorgenommen wurden.

Die Garantieleistung umfasst die sorgfältige Prüfung des Gerätes, wobei zunächst ermittelt wird, ob ein Garantieanspruch besteht. Im Garantiefall entscheiden allein wir, auf welche Art der Fehler behoben wird. Es steht uns frei, eine Reparatur des Gerätes ausführen zu lassen oder selbst auszuführen. Etwaige ausgewechselte Teile werden unser Eigentum.

Für die Dauer und Reichweite der Garantie übernehmen wir sämtliche Material- und Montagekosten.

Soweit der Kunde wegen des Garantiefalles aufgrund gesetzlicher Gewährleistungsansprüche gegen andere Vertragspartner Leistungen erhalten hat, entfällt eine Leistungspflicht von uns.

Soweit eine Garantieleistung erbracht wird, übernehmen wir keine Haftung für die Beschädigung eines Gerätes durch Diebstahl, Feuer, Aufruhr oder ähnliche Ursachen.

Über die vorstehend zugesagten Garantieleistungen hinausgehend kann der Endkunde nach dieser Garantie keine Ansprüche wegen mittelbarer Schäden oder Folgeschäden, die durch das Gerät verursacht werden, insbesondere auf Ersatz außerhalb des Gerätes entstandener Schäden, geltend machen. Gesetzliche Ansprüche des Kunden uns gegenüber oder gegenüber Dritten bleiben unberührt.

Garantiedauer

Für im privaten Haushalt eingesetzte Geräte beträgt die Garantiedauer 24 Monate; im übrigen (zum Beispiel bei einem Einsatz der Geräte in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrieben) beträgt die Garantiedauer 12 Monate.

Die Garantiedauer beginnt für jedes Gerät mit der Übergabe des Gerätes an den Kunden, der das Gerät zum ersten Mal einsetzt.

Garantieleistungen führen nicht zu einer Verlängerung der Garantiedauer. Durch die erbrachte Garantieleistung wird keine neue Garantiedauer in Gang gesetzt. Dies gilt für alle erbrachten Garantieleistungen, insbesondere für etwaig eingebaute Ersatzteile oder für die Ersatzlieferung eines neuen Gerätes.

Inanspruchnahme der Garantie

Garantieansprüche sind vor Ablauf der Garantiedauer, innerhalb von zwei Wochen, nachdem der Mangel erkannt wurde, bei uns anzumelden. Dabei müssen Angaben zum Fehler, zum Gerät und zum Zeitpunkt der Feststellung gemacht werden. Als Garantienachweis ist die Rechnung oder ein sonstiger datierter Kaufnachweis beizufügen. Fehlen die vorgenannten Angaben oder Unterlagen, besteht kein Garantieanspruch.

Garantie für in Deutschland erworbene, jedoch außerhalb Deutschlands eingesetzte Geräte

Wir sind nicht verpflichtet, Garantieleistungen außerhalb der Bundesrepublik Deutschland zu erbringen. Bei Störungen eines im Ausland eingesetzten Gerätes ist dieses gegebenenfalls auf Gefahr und Kosten des Kunden an den Kundendienst in Deutschland zu senden. Die Rücksendung erfolgt ebenfalls auf Gefahr und Kosten des Kunden. Etwaige gesetzliche Ansprüche des Kunden uns gegenüber oder gegenüber Dritten bleiben auch in diesem Fall unberührt.

Außerhalb Deutschlands erworbene Geräte

Für außerhalb Deutschlands erworbene Geräte gilt diese Garantie nicht. Es gelten die jeweiligen gesetzlichen Vorschriften und gegebenenfalls die Lieferbedingungen der Ländergesellschaft bzw. des Importeurs.

UMWELT UND RECYCLING

Entsorgung von Transport- und Verkaufsverpackungsmaterial

Damit Ihr Gerät unbeschädigt bei Ihnen ankommt, haben wir es sorgfältig verpackt. Bitte helfen Sie, die Umwelt zu schützen, und entsorgen Sie das Verpackungsmaterial des Gerätes sachgerecht. Wir beteiligen uns gemeinsam mit dem Großhandel und dem Fachhandwerk / Fachhandel in Deutschland an einem wirksamen Rücknahme- und Entsorgungskonzept für die umweltschonende Aufarbeitung der Verpackungen.

Überlassen Sie die Transportverpackung dem Fachhandwerker beziehungsweise dem Fachhandel.

Entsorgen Sie Verkaufsverpackungen über eines der Dualen Systeme in Deutschland.

Entsorgung von Altgeräten in Deutschland



Geräteentsorgung

Die mit diesem Symbol gekennzeichneten Geräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Als Hersteller sorgen wir im Rahmen der Produktverantwortung für eine umweltgerechte Behandlung und Verwertung der Altgeräte. Weitere Informationen zur Sammlung und Entsorgung erhalten Sie über Ihre Kommune oder Ihren Fachhandwerker / Fachhändler.

Bereits bei der Entwicklung neuer Geräte achten wir auf eine hohe Recyclingfähigkeit der Materialien.

Über das Rücknahmesystem werden hohe Recyclingquoten der Materialien erreicht, um Deponien und die Umwelt zu entlasten. Damit leisten wir gemeinsam einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz.

Entsorgung außerhalb Deutschlands

Entsorgen Sie dieses Gerät fach- und sachgerecht nach den örtlich geltenden Vorschriften und Gesetzen.

OPERATION

1. General information	8
1.1 Symbols in this document	8
1.2 Units of measurement	8
2. Safety	8
2.1 Intended use	8
3. Operation	9
4. Cleaning and care	9

INSTALLATION

5. Safety	9
5.1 General safety instructions	9
5.2 Instructions, standards and regulations	9
6. Appliance description	10
7. Installation	10
7.1 Water connection	10
8. Commissioning	10
9. Specification	11
9.1 Dimensions and connections	11
9.2 Data table	11

GUARANTEE

ENVIRONMENT AND RECYCLING

OPERATION

1. General information

The chapter "Operation" is intended for appliance users and qualified contractors.

The chapter "Installation" is intended for qualified contractors.



Note

Read these instructions carefully before using the appliance and retain them for future reference.
Pass on the instructions to a new user if required.

1.1 Symbols in this document



Note

Notes are bordered by horizontal lines above and below the text. General information is identified by the symbol shown on the left.
► Read these texts carefully.

Symbol



Material damage
(Appliance and consequential losses, environmental pollution)



Burns
(burns, scalding)

1.2 Units of measurement



Note

All measurements are given in mm unless stated otherwise.

2. Safety

2.1 Intended use

This product is intended for operation with an open vented (non-pressurised) undersink water heater.

- WST for washbasins
- WUT for kitchen sinks

This product is designed for domestic use. It can be used safely by untrained persons. The appliance can also be used in a non-domestic environment, e.g. in a small business, as long as it is used in the same way.

Any other use beyond that described shall be deemed inappropriate. Observation of these instructions is also part of the correct use of this appliance.


Operation

3. Operation



Note

When the water in the water heater is being heated, expansion water will drip from the outlet. With non-pressurised water heaters with anti-drip function, the expansion water remains inside the water heater.



- 1 Swivelling spout
- 2 Aerator inside the fitting
- 3 Draw-off valve
- 4 Temperature regulating tap head

4. Cleaning and care

- ▶ Never use abrasive or corrosive cleaning agents. A damp cloth is sufficient for cleaning and caring for the product.
- ▶ For descaling, remove the aerator from the fitting.

INSTALLATION

5. Safety

Only qualified contractors should carry out installation, commissioning as well as maintenance and repair of the product.

5.1 General safety instructions

We guarantee trouble-free function and operational reliability only if the original accessories and spare parts intended for the appliance are used.



WARNING Burns

During operation, the tap can reach temperatures in excess of 60 °C.



Material damage

Scale build-up can block the outlet and thus subject the water heater to pressure.

- ▶ Never block the spout, and use only aerators for non-pressurised taps, otherwise the water heater could be damaged.

5.2 Instructions, standards and regulations




Note

Observe all applicable national and regional regulations and instructions.

6. Appliance description

Standard delivery

WUT illustration



- 1 Swivelling spout with aerator and non-return valve to prevent dripping
- 2 Tap body
- 3 Gasket
- 4 Spring sleeve
- 5 Mating fitting (spanner size 13)
- 6 WUT: Moulded plastic fitting for kitchen sink installation
- 7 Butterfly valve
- 8 3 x fitting G 3/8

7. Installation

- ▶ Secure the tap with gasket, spring sleeve and mating fitting.
- ▶ WUT: Use the moulded plastic fitting to secure the tap in the kitchen sink.
- ▶ Fasten the spout to the tap body.

7.1 Water connection



Material damage

With non-pressurised water heaters, observe the maximum permissible flow rate when the tap is fully open (see chapter "Specification / Data table").

- ▶ If the flow rate is exceeded, install the supplied butterfly valve in the cold water line.



Material damage


The water heater can leak.

- ▶ Never subject the water heater to water pressure.
- ▶ Do not interchange the connection hoses.



Note

Ensure that the connection hoses are not kinked or under tension during installation.



- ▶ Connect the short connection hose to the angle valve of the cold water supply line.
- ▶ Connect the long connection hose marked blue to the "Cold water inlet" connection on the water heater.
- ▶ Connect the long connection hose marked red to the "DHW outlet" connection on the water heater.

8. Commissioning


- ▶ Thoroughly flush the cold water supply line.
- ▶ Filling the water heater: Turn the temperature adjusting tap head to max. temperature (fully anti-clockwise) and open the draw-off valve.
- ▶ Wait until water flows from the outlet, then switch on the water heater.

INSTALLATION Specification

9. Specification

9.1 Dimensions and connections

WST




9.2 Data table

		WST	WUT
		232620	232604
Application		Basin	Sink
Type		open	open
Type of installation		Single hole mixer tap	Single hole mixer tap
Surface		chrome finish	chrome finish
Connection		Connecting hoses	Connecting hoses
Max. throughput	l/min	5/10	5/10
Max. permissible pressure	MPa	1	1
Outlet height	mm	135	190
Reach	mm	140	185

- Bear in mind that, depending on the static pressure, you may also need a pressure reducing valve.

WUT



Warranty

The warranty conditions of our German companies do not apply to appliances acquired outside of Germany. In countries where our subsidiaries sell our products, it is increasingly the case that warranties can only be issued by those subsidiaries. Such warranties are only granted if the subsidiary has issued its own terms of warranty. No other warranty will be granted.

We shall not provide any warranty for appliances acquired in countries where we have no subsidiary to sell our products. This will not affect warranties issued by any importers.

Environment and recycling

We would ask you to help protect the environment. After use, dispose of the various materials in accordance with national regulations.

ENGLISH

TABLE DES MATIÈRES | UTILISATION

Remarques générales

UTILISATION

1.	Remarques générales	12
1.1	Repérages utilisés dans cette documentation	12
1.2	Unités de mesure	12
2.	Sécurité	12
2.1	Utilisation conforme	12
3.	Utilisation	13
4.	Nettoyage et entretien	13

INSTALLATION

5.	Sécurité	13
5.1	Consignes de sécurité générales	13
5.2	Prescriptions, normes et directives	13
6.	Description de l'appareil	14
7.	Montage	14
7.1	Raccordement hydraulique	14
8.	Première mise en service	14
9.	Données techniques	15
9.1	Cotes et raccords	15
9.2	Tableau de données	15

GARANTIE

ENVIRONNEMENT ET RECYCLAGE

UTILISATION

1. Remarques générales

Le chapitre « Utilisation » s'adresse aux utilisateurs de l'appareil et aux installateurs.

Le chapitre « Installation » s'adresse aux installateurs.



Remarque

Veillez lire attentivement cette notice avant utilisation et conservez-la soigneusement. Remettez cette notice au nouvel utilisateur le cas échéant.

1.1 Repérages utilisés dans cette documentation



Remarque

Les remarques sont encadrées par des lignes horizontales au-dessus et en dessous du texte. Le symbole ci-contre caractérise des remarques générales.

► Lisez attentivement les remarques.

Symbole



Dommages matériels (dégâts induits, dommages causés à l'appareil, à l'environnement)



Brûlure (brûlure, ébouillement)

1.2 Unités de mesure



Remarque

Sauf indication contraire, toutes les cotes sont indiquées en millimètres.

2. Sécurité

2.1 Utilisation conforme

Ce produit est destiné à être utilisé sur des ballons d'eau chaude sanitaire à écoulement libre (sans pression) sous évier.

- WST pour lavabos
- WUT pour éviers de cuisine

Ce produit est destiné à une utilisation domestique. Il peut être utilisé par des personnes qui ne disposent pas de connaissances techniques particulières. L'appareil peut également être utilisé dans un environnement non domestique, p. ex. dans des petites entreprises, à condition que son utilisation soit du même ordre.

Tout autre emploi est considéré comme non-conforme. Une utilisation conforme de l'appareil implique le respect de cette notice.


3. Utilisation



Remarque

Pendant le réchauffement du ballon, de l'eau d'expansion s'écoule de la sortie.

Pour les ballons d'eau chaude sanitaire à écoulement libre avec fonction anti-goutte, l'eau d'expansion reste dans le ballon.



- 1 Bec orientable
- 2 Régulateur de jet dans le raccord vissé
- 3 Poignée de réglage du débit
- 4 Poignée de réglage de la température

4. Nettoyage et entretien

- ▶ N'utilisez pas de produit de nettoyage abrasif ni de solvant. Un chiffon humide suffit pour le nettoyage et l'entretien de l'appareil.
- ▶ Pour détartrer le régulateur de jet, sortez-le du raccord vissé.

INSTALLATION

5. Sécurité

L'installation, la mise en service, la maintenance et les réparations du produit ne doivent être effectuées que par un installateur.

5.1 Consignes de sécurité générales

Nous ne garantissons le bon fonctionnement et la sécurité de l'appareil que si les accessoires et pièces de rechange d'origine sont utilisés.



AVERTISSEMENT Brûlure

La température du mitigeur peut dépasser 60 °C en service.

Risque de brûlure à des températures de sortie d'eau supérieures à 43 °C.



Domages matériels

Le tartre peut obstruer la sortie et ainsi mettre le ballon sous pression.

- ▶ N'obstruez jamais le tube de soutirage et utilisez uniquement des régulateurs de jet pour robinetteries à écoulement libre, sous peine d'endommager le ballon.

5.2 Prescriptions, normes et directives




Remarque

Respectez la législation et les prescriptions nationales et locales.

6. Description de l'appareil

Fournitures

Figure WUT



- 1 Bec avec régulateur de jet et sécurité anti-goutte par clapet anti-retour
- 2 Corps du mitigeur
- 3 Joint d'étanchéité
- 4 Douille de serrage
- 5 Écrou (ouverture de clé : 13)
- 6 WUT : Pièce en matière plastique pour montage sur évier de cuisine
- 7 Limiteur de débit
- 8 3x raccord fileté G 3/8

7. Montage

- ▶ Fixez le mitigeur à l'aide du joint, de la douille de serrage et de l'écrou.
- ▶ WUT : Utilisez la pièce en matière plastique pour stabiliser le mitigeur sur l'évier.
- ▶ Montez le bec sur le corps du mitigeur.

7.1 Raccordement hydraulique



! Dommages matériels

Pour les ballons à écoulement libre, tenez compte des valeurs de débit maximales limiteur entièrement ouvert (voir le chapitre « Données techniques / Tableau de données »).

- ▶ En cas de dépassement des valeurs de débit, vous devez introduire le limiteur de débit fourni dans la conduite d'eau froide.



! Dommages matériels


Le ballon peut perdre son étanchéité.

- ▶ Le ballon ne doit pas être mis sous pression.
- ▶ Prenez garde de ne pas intervertir les tuyaux de raccordement.



Remarque

Assurez-vous que les flexibles de raccordement ne sont pas pliés et évitez toute contrainte de traction lors du montage.



- ▶ Raccordez le flexible court à la vanne coudée d'arrivée d'eau froide.
- ▶ Vissez le flexible long portant la marque bleue sur le raccordement « Arrivée d'eau froide » du ballon.
- ▶ Vissez le flexible long portant la marque rouge sur le raccordement « Sortie Eau Chaude Sanitaire » du ballon.


8. Première mise en service

- ▶ Rincez soigneusement la conduite d'arrivée d'eau froide.
- ▶ Remplissage du ballon : positionnez la poignée de réglage de la température sur la position maximale (en butée à gauche) et ouvrez le robinet de réglage du débit.
- ▶ Patientez jusqu'à ce que de l'eau sorte et allumez le ballon.

9. Données techniques


9.1 Cotes et raccords

WST



D0000028950

WUT



D0000028963

9.2 Tableau de données

		WST	WUT
		232620	232604
Application		Lavabo	Évier
Modèle		ouvert	ouvert
Type de montage		Robinetterie monotrou	Robinetterie monotrou
Surface		chromé	chromé
Raccord		Flexibles de raccordement	Flexibles de raccordement
Débit max.	l/min	5/10	5/10
Pression maxi. admissible	MPa	1	1
Hauteur d'écoulement	mm	135	190
Portée	mm	140	185

- Notez qu'en fonction de la pression au repos, il sera éventuellement nécessaire d'installer un réducteur de pression supplémentaire.

Garantie

Les conditions de garantie de nos filiales allemandes ne s'appliquent pas aux appareils achetés hors d'Allemagne. Au contraire, c'est la filiale chargée de la distribution de nos produits dans le pays qui est seule habilitée à accorder une garantie. Une telle garantie ne pourra cependant être accordée que si la filiale a publié ses propres conditions de garantie. Il ne sera accordé aucune garantie par ailleurs.

Nous n'accordons aucune garantie pour les appareils achetés dans des pays où aucune filiale de notre société ne distribue nos produits. D'éventuelles garanties accordées par l'importateur restent inchangées.

Environnement et recyclage

Merci de contribuer à la préservation de notre environnement. Après usage, procédez à l'élimination de ces matériaux conformément à la réglementation nationale.

BEDIENING

1.	Algemene aanwijzingen	16
1.1	Aandachtspunten in deze documentatie	16
1.2	Maateenheden	16
2.	Veiligheid	16
2.1	Voorgeschreven gebruik	16
3.	Bediening	17
4.	Reiniging en verzorging	17

INSTALLATIE

5.	Veiligheid	17
5.1	Algemene veiligheidsaanwijzingen	17
5.2	Voorschriften, normen en bepalingen	17
6.	Toestelbeschrijving	18
7.	Montage	18
7.1	Wateraansluiting	18
8.	Eerste ingebruikname	18
9.	Technische gegevens	19
9.1	Afmetingen en aansluitingen	19
9.2	Gegevenstabel	19

GARANTIE

MILIEU EN RECYCLING

BEDIENING

1. Algemene aanwijzingen

Het hoofdstuk "Bediening" is bedoeld voor de gebruiker van het toestel en voor de installateur.

Het hoofdstuk "Installatie" is bestemd voor de installateur.



Info

Lees deze handleiding voor gebruik zorgvuldig door en bewaar hem op een veilige plaats. Overhandig de handleiding in voorkomende gevallen aan een volgende gebruiker.

1.1 Aandachtspunten in deze documentatie



Info

Aanwijzingen worden door horizontale lijnen boven en onder de tekst begrensd. Algemene aanwijzingen worden aangeduid met het symbool dat hiernaast staat.
► Lees de aanwijzingsteksten grondig door.

Symbool



Materiële schade
(toestel-, gevolg-, milieuschade)



Verbranding
(Verbranding, verschroeïing)

1.2 Maateenheden



Info

Tenzij anders wordt vermeld, worden alle maten in millimeter aangegeven.

2. Veiligheid

2.1 Voorgeschreven gebruik

Het product is bestemd voor werking met open (drukloze) warmwaterboilers die onder het aanrecht worden gemonteerd.

- WST voor wastafels
- WUT voor keukenaanrechten

Het product is bestemd voor gebruik in een huishoudelijke omgeving. Het kan veilig bediend worden door personen die daarover niet geïnstrueerd zijn. Het toestel kan eventueel ook buiten een huishouden gebruikt worden, bijv. in het kleinbedrijf, voor zover het op dezelfde wijze gebruikt wordt.

Elk ander gebruik geldt niet als gebruik conform de voorschriften. Het voorgeschreven gebruik betekent ook het naleven van deze handleiding.


3. Bediening



Info

Tijdens het verwarmen in de boiler drupt er expansiewater uit de uitloop.

Bij drukloze warmwaterboilers met antidruppelfunctie blijft het expansiewater in de boiler.



- 1 Zwenkuitloopbuis
- 2 Straalregelaar in de schroefkoppeling
- 3 Aftapventiel
- 4 Tempereergreep

4. Reiniging en verzorging

- ▶ Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen of reinigingsmiddelen met oplosmiddelen. Een vochtige doek volstaat om het product te onderhouden en te reinigen.
- ▶ Neem de straalregelaar uit de schroefkoppeling om deze te ontkalken.

INSTALLATIE

5. Veiligheid

Installatie, ingebruikname, evenals onderhoud en reparatie van het product mogen alleen door een gekwalificeerde installateur uitgevoerd worden.

5.1 Algemene veiligheidsaanwijzingen

Wij waarborgen de goede werking en de bedrijfszekerheid uitsluitend bij gebruik van originele accessoires en onderdelen voor het toestel.



WAARSCHUWING verbranding

De temperatuur van de kraan kan bij gebruik hoger worden dan 60 °C.

Bij uitlooptemperaturen van meer dan 43 °C bestaat gevaar voor brandwonden.



Materiële schade

Kalkaanslag kan de uitloop afsluiten en op die manier de boiler onder druk zetten.

- ▶ Sluit de uitloopbuis nooit af en gebruik uitsluitend straalregelaars voor drukloze kranen, anders raakt de boiler beschadigd.

5.2 Voorschriften, normen en bepalingen




Info

Neem alle nationale en regionale voorschriften en bepalingen in acht.

6. Toestelbeschrijving

Leveringsomvang

Afbeelding WUT



- 1 Uitloopbuis met straalregelaar en terugslagklep als druppelbeveiliging
- 2 Kraanlichaam
- 3 Dichting
- 4 Spanhuls
- 5 Contraschroefverbinding (sleutelmaat 13)
- 6 WUT: Kunststof vormstuk voor montage in keukenaanrecht
- 7 Smoring
- 8 3x schroefkoppeling G 3/8

7. Montage

- ▶ Bevestig de kraan met dichting, spanhuls en contraschroefverbinding.
- ▶ WUT: Gebruik het kunststof vormstuk om de kraan in het keukenaanrecht te stabiliseren.
- ▶ Monteer de uitloopbuis op het kraanlichaam.

7.1 Wateraansluiting



Materiële schade

Let bij drukloze boilers op het maximale doorstroomvolume bij volledig geopende kraan (zie het hoofdstuk "Technische gegevens/gegevenstabel").

- ▶ Als de debietwaarden worden overschreden, dient u de meegeleverde smoringen in te bouwen in de koudwaterleiding.



Materiële schade


De boiler kan gaan lekken.

- ▶ Stel de boiler niet bloot aan waterdruk.
- ▶ Verwissel de aansluitslangen niet.



Info

Zorg ervoor dat de aansluitslangen tijdens de montage niet geknikt raken en vermijd trekspanning tijdens de inbouw.



- ▶ Sluit de korte aansluitslang aan op het hoekventiel van de koudwatertoevoerleiding.
- ▶ Schroef de lange, blauw gemarkeerde aansluitslang op de aansluiting "Koudwatertoevoer" van de boiler.
- ▶ Schroef de lange, rood gemarkeerde aansluitslang op de aansluiting "Warmwateruitloop" van de boiler.


8. Eerste ingebruikname

- ▶ Spoel de koudwatertoevoerleiding grondig door.
- ▶ Boiler vullen: Stel de tempereergreep in op de max. temperatuur (linkeraanslag) en open het aftapventiel.
- ▶ Wacht tot er water naar buiten komt en schakel de boiler in.

9. Technische gegevens


9.1 Afmetingen en aansluitingen

WST



D0000028950

WUT



D0000028963

9.2 Gegevenstabel

		WST	WUT
		232620	232604
Toepassing		Wastafel	Aanrecht
Uitvoering		open	open
Montagetype		Eéngatsmengkraan	Eéngatsmengkraan
Oppervlak		verchromd	verchromd
Aansluiting		Aansluitslangen	Aansluitslangen
Max. doorstroomvolume	l/min	5/10	5/10
Max. toegelaten druk	MPa	1	1
Uitloophoogte	mm	135	190
Lossing	mm	140	185

- Let erop dat u, afhankelijk van de statische druk, eventueel ook een reduceerafsluiter nodig hebt.

Garantie

Voor toestellen die buiten Duitsland zijn gekocht, gelden de garantievoorzwaarden van onze Duitse ondernemingen niet. Bovendien kan in landen waar één van onze dochtermaatschappijen verantwoordelijk is voor de verkoop van onze producten, alleen garantie worden verleend door deze dochtermaatschappij. Een dergelijk garantie wordt alleen verstrekt, wanneer de dochtermaatschappij eigen garantievoorzwaarden heeft gepubliceerd. In andere situaties wordt er geen garantie verleend.

Voor toestellen die in landen worden gekocht waar wij geen dochtermaatschappijen hebben die onze producten verkopen, verlenen wij geen garantie. Een eventueel door de importeur verzekerde garantie blijft onverminderd van kracht.

Milieu en recycling

Wij verzoeken u ons te helpen ons milieu te beschermen. Doe de materialen na het gebruik weg overeenkomstig de nationale voorschriften.

OBSŁUGA

1.	Wskazówki ogólne	23
1.1	Oznaczenia w niniejszej dokumentacji	23
1.2	Jednostki miar	23
2.	Bezpieczeństwo	23
2.1	Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem	23
3.	Obsługa	24
4.	Czyszczenie i pielęgnacja	24

INSTALACJA

5.	Bezpieczeństwo	24
5.1	Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	24
5.2	Przepisy, normy i regulacje prawne	24
6.	Opis urządzenia	25
7.	Montaż	25
7.1	Przyłącze wody	25
8.	Pierwsze uruchomienie	25
9.	Dane techniczne	26
9.1	Wymiary i przyłącza	26
9.2	Tabela danych	26

GWARANCJA

OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO I RECYKLING

OBSŁUGA

1. Wskazówki ogólne

Rozdział „Obsługa” przeznaczony jest dla użytkownika urządzenia i specjalisty.

Rozdział „Instalacja” przeznaczony jest dla specjalisty.

**Wskazówka**

Przed przystąpieniem do obsługi urządzenia należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i zachować ją do późniejszego wykorzystania.

W przypadku przekazania produktu osobom trzecim, należy dołączyć również niniejszą instrukcję.

1.1 Oznaczenia w niniejszej dokumentacji

**Wskazówka**

Wskazówki są ograniczone poziomymi liniami powyżej i poniżej tekstu. Wskazówki ogólne są oznaczone symbolem umieszczonym obok.

► Należy dokładnie zapoznać się z treścią wskazówek.

Symbol



Szkody materialne
(uszkodzenie urządzenia, szkody następne, zanieczyszczenie środowiska)



Poparzenie
(oparzenie)

1.2 Jednostki miar

**Wskazówka**

Jeśli nie określono innych jednostek, wszystkie wymiary podane są w milimetrach.

2. Bezpieczeństwo

2.1 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt jest przeznaczony do eksploatacji z otwartymi (bezcisnieniowymi), zasobnikami ciepłej wody do montażu pod punktem poboru wody.

- Model WST przeznaczony jest do umywalki
- Model WUT przeznaczony jest do zlewozmywaka

Produkt jest przeznaczony jest do użytku domowego. Nieprzeszkolone osoby mogą bezpiecznie z niego korzystać. Urządzenie można stosować również poza domem, np. w małych przedsiębiorstwach, pod warunkiem takiego samego sposobu użytkowania.

Inne lub wykraczające poza obowiązujące ustalenia zastosowanie traktowane jest jako niezgodne z przeznaczeniem. Do użytkowania zgodnego z przeznaczeniem należy również przestrzeganie niniejszej instrukcji.


3. Obsługa



Wskazówka

Podczas podgrzewania wody w zasobniku z wylotu kapie woda buforowa.

W przypadku beciśnieniowych zasobników ciepłej wody z funkcją zabezpieczającą przed kapaniem woda buforowa zostaje w zasobniku.



- 1 Obrotowa wylewka
- 2 Regulator strumienia w połączeniu śrubowym
- 3 Zawór poboru
- 4 Rączka termostatowa

4. Czyszczenie i pielęgnacja

- ▶ Nie wolno używać środków czyszczących o właściwościach ściernych lub zawierających rozpuszczalnik. Do pielęgnacji i czyszczenia urządzenia wystarczy wilgotna szmatka.
- ▶ W celu odwapnienia regulatora strumienia należy go wyjąć z połączenia gwintowanego.

INSTALACJA

5. Bezpieczeństwo

Instalacja, pierwsze uruchomienie, jak również konserwacja i naprawa produktu mogą być wykonane wyłącznie przez specjalistę.

5.1 Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Producent zapewnia prawidłowe działanie i bezpieczeństwo eksploatacji tylko w przypadku stosowania oryginalnego wyposażenia dodatkowego przeznaczonego do tego urządzenia oraz oryginalnych części zamiennych.



OSTRZEŻENIE przed poparzeniem

Podczas pracy temperatura armatury może osiągnąć wartość powyżej 60 °C.

W przypadku temperatur na wylocie wyższych niż 43 °C istnieje ryzyko poparzenia.



Szkody materialne

Nie dopuścić do gromadzenia się osadu z kamienia na wylocie. Może to być przyczyną tworzenia się ciśnienia wewnątrz zasobnika.

- ▶ Nie wolno zamykać wylewki i należy używać wyłącznie regulatora strumienia do armatur beciśnieniowych, ponieważ w przeciwnym wypadku zostanie uszkodzony zasobnik.

5.2 Przepisy, normy i regulacje prawne




Wskazówka

Należy przestrzegać wszystkich krajowych i miejscowych przepisów oraz regulacji prawnych.

6. Opis urządzenia

Zakres dostawy

Rysunek modelu WUT



- 1 Wylewka z regulatorem strumienia i zaworem zwrotnym jako zabezpieczeniem przed kapaniem wody
- 2 Korpus baterii
- 3 Uszczelka
- 4 Tuleja zaciskowa
- 5 Nakrętka zabezpieczająca (rozwartość klucza 13)
- 6 WUT: kształtka z tworzywa sztucznego do montażu armatury w zlewozmywaku
- 7 Dławik
- 8 3 dwuzłączki rurowe G 3/8

7. Montaż

- ▶ Zamocować armaturę uszczelką, tuleję zaciskową i nakrętkę zabezpieczającą.
- ▶ WUT: Założyć kształtkę z tworzywa sztucznego w celu stabilnego zamontowania armatury w zlewozmywaku.
- ▶ Zamontować wylewkę w korpusie armatury.

7.1 Przyłącze wody



Szkody materialne

W przypadku zasobników beciśnieniowych należy przestrzegać maksymalnej wartości natężenia przepływu przy całkowicie otwartym zaworze (patrz rozdział „Dane techniczne / Tabela danych”).

- ▶ Przy przekroczeniu dopuszczalnych wartości natężenia przepływu w przewodzie zimnej wody, należy założyć dławik.



Szkody materialne


Zasobnik może stracić szczelność.

- ▶ Nie wolno dopuścić, aby woda w zasobniku była pod ciśnieniem.
- ▶ Nie wolno zamieniać miejscami węży przyłączeniowych.



Wskazówka

Należy uważać, aby podczas montażu nie pozaginać węży przyłączeniowych i nie doprowadzić do powstania nadmiernych naprężeń.



- ▶ Podłączyć krótki wężyk przyłączeniowy do zaworu kątownego przewodu doprowadzającego wody zimnej.
- ▶ Przykręcić oznaczony kolorem niebieskim wężyk przyłączeniowy do przyłącza „Dopływ zimnej wody” zasobnika.
- ▶ Przykręcić oznaczony kolorem czerwonym wężyk przyłączeniowy do przyłącza „Wylot ciepłej wody” zasobnika.

8. Pierwsze uruchomienie

- ▶ Dokładnie przepłukać rurę doprowadzającą zimną wodę.
- ▶ Napełnianie zasobnika: ustawić rączkę termostatową na maks. temperaturę (do oporu po lewej stronie) i otworzyć zawór poboru.
- ▶ Począkać do momentu, aż zacznie wypływać woda, i włączyć zasobnik.


INSTALACJA

Dane techniczne

9. Dane techniczne


9.1 Wymiary i przyłącza

WST



D0000028950

WUT



D0000028963

9.2 Tabela danych

		WST	WUT
		232620	232604
zastosowanie		umywalka	zlewozmywak
typ		otwarty	otwarty
rodzaj montażu		armatura jedno- otworowa	armatura jedno- otworowa
Powierzchnia		chromowany	chromowany
podłączenie		węże przyłączeniowe	węże przyłączeniowe
Maks. ilość przepływu	l/min	5/10	5/10
Maks. dopuszczalne ciśnienie	MPa	1	1
Wysokość wylotu	mm	135	190
Wysięg	mm	140	185

- ▶ Należy uwzględnić, że w zależności od ciśnienia spoczynkowego może być dodatkowo konieczny zawór redukcyjny ciśnienia.

Gwarancja

Urządzeń zakupionych poza granicami Niemiec nie obejmują warunki gwarancji naszych niemieckich spółek. Ponadto w krajach, w których jedna z naszych spółek córek jest dystrybutorem naszych produktów, gwarancji może udzielić wyłącznie ta spółka. Taka gwarancja obowiązuje tylko wówczas, gdy spółka-córka sformułowała własne warunki gwarancji. W innych przypadkach gwarancja nie jest udzielana.

Nie udzielamy gwarancji na urządzenia zakupione w krajach, w których żadna z naszych spółek córek nie jest dystrybutorem naszych produktów. Ewentualne gwarancje udzielone przez importera zachowują ważność.

Ochrona środowiska i recykling

Pomóż chronić środowisko naturalne. Materiały po wykorzystaniu należy utylizować zgodnie z krajowymi przepisami.

POLSKI

Deutschland

STIEBEL ELTRON GmbH & Co. KG
Dr.-Stiebel-Straße | 37603 Holzminden
Tel. 05531 702-0 | Fax 05531 702-480
info@stiebel-eltron.de
www.stiebel-eltron.de

Verkauf

Tel. 05531 702-110 | Fax 05531 702-95108 | info-center@stiebel-eltron.de

Kundendienst

Tel. 05531 702-111 | Fax 05531 702-95890 | kundendienst@stiebel-eltron.de

Ersatzteilverkauf

Tel. 05531 702-120 | Fax 05531 702-95335 | ersatzteile@stiebel-eltron.de

Australia

STIEBEL ELTRON Australia Pty. Ltd.
4/8 Rocklea Drive | Port Melbourne VIC 3207
Tel. 03 9645-1833 | Fax 03 9645-4366
info@stiebel.com.au
www.stiebel.com.au

Austria

STIEBEL ELTRON Ges.m.b.H.
Eferdinger Str. 73 | 4600 Wels
Tel. 07242 47367-0 | Fax 07242 47367-42
info@stiebel-eltron.at
www.stiebel-eltron.at

Belgium

STIEBEL ELTRON bvba/sprl
't Hofveld 6 - D1 | 1702 Groot-Bijgaarden
Tel. 02 42322-22 | Fax 02 42322-12
info@stiebel-eltron.be
www.stiebel-eltron.be

Czech Republic

STIEBEL ELTRON spol. s r.o.
K Hájům 946 | 155 00 Praha 5 - Stodůlky
Tel. 251116-111 | Fax 235512-122
info@stiebel-eltron.cz
www.stiebel-eltron.cz

Denmark

Pettinaroli A/S
Mandal Allé 21 | 5500 Middelfart
Tel. 06341 666-6 | Fax 06341 666-0
info@stiebel-eltron.dk
www.stiebel-eltron.dk

Finland

STIEBEL ELTRON OY
Kapinakuja 1 | 04600 Mäntsälä
Tel. 020 720-9988 | Fax 020 720-9989
info@stiebel-eltron.fi
www.stiebel-eltron.fi

France

STIEBEL ELTRON SAS
7-9, rue des Selliers
B.P 85107 | 57073 Metz-Cédex 3
Tel. 0387 7438-88 | Fax 0387 7468-26
info@stiebel-eltron.fr
www.stiebel-eltron.fr

Hungary

STIEBEL ELTRON Kft.
Gyár u. 2 | 2040 Budaörs
Tel. 01 250-6055 | Fax 01 368-8097
info@stiebel-eltron.hu
www.stiebel-eltron.hu

Japan

NIHON STIEBEL Co. Ltd.
Kowa Kawasaki Nishiguchi Building 8F
66-2 Horikawa-Cho
Saiwai-Ku | 212-0013 Kawasaki
Tel. 044 540-3200 | Fax 044 540-3210
info@nihonstiebel.co.jp
www.nihonstiebel.co.jp

Netherlands

STIEBEL ELTRON Nederland B.V.
Daviottenweg 36
5222 BH 's-Hertogenbosch
Tel. 073 623-0000 | Fax 073 623-1141
stiebel@stiebel-eltron.nl
www.stiebel-eltron.nl

Poland

STIEBEL ELTRON Polska Sp. z o.o.
ul. Działkowa 2 | 02-234 Warszawa
Tel. 022 60920-30 | Fax 022 60920-29
stiebel@stiebel-eltron.pl
www.stiebel-eltron.pl

Russia

STIEBEL ELTRON LLC RUSSIA
Urzhumskaya street 4,
building 2 | 129343 Moscow
Tel. 0495 7753889 | Fax 0495 7753887
info@stiebel-eltron.ru
www.stiebel-eltron.ru

Slovakia

TATRAMAT - ohrieváče vody, s.r.o.
Hlavná 1 | 058 01 Poprad
Tel. 052 7127-125 | Fax 052 7127-148
info@stiebel-eltron.sk
www.stiebel-eltron.sk

Switzerland

STIEBEL ELTRON AG
Industrie West
Gass 8 | 5242 Lupfig
Tel. 056 4640-500 | Fax 056 4640-501
info@stiebel-eltron.ch
www.stiebel-eltron.ch

Thailand

STIEBEL ELTRON Asia Ltd.
469 Moo 2 Tambol Klong-Jik
Amphur Bangpa-In | 13160 Ayutthaya
Tel. 035 220088 | Fax 035 221188
info@stiebeleltronasia.com
www.stiebeleltronasia.com

United Kingdom and Ireland

STIEBEL ELTRON UK Ltd.
Unit 12 Stadium Court
Stadium Road | CH62 3RP Bromborough
Tel. 0151 346-2300 | Fax 0151 334-2913
info@stiebel-eltron.co.uk
www.stiebel-eltron.co.uk

United States of America

STIEBEL ELTRON, Inc.
17 West Street | 01088 West Hatfield MA
Tel. 0413 247-3380 | Fax 0413 247-3369
info@stiebel-eltron-usa.com
www.stiebel-eltron-usa.com

STIEBEL ELTRON



Irrtum und technische Änderungen vorbehalten! | Subject to errors and technical changes! | Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques! | Onder voorbehoud van vergissingen en technische wijzigingen! | Salvo error o modificación técnica! | Excepto erro ou alteração técnica | Zastrzeżone zmiany techniczne i ewentualne błędy! | Omyly a technické změny jsou vyhrazeny! | A muszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk! | Отсутствие ошибок не гарантируется. Возможны технические изменения. | Chyby a technické zmeny sú vyhradené! Stand 8770